

# 大型展会展台搭建管理细则

鉴于现今展览业展台搭建服务公司实力与素质参差不齐，良莠并存，为了确保上海新国际博览中心各类展会展台的规范施工以及参展商、观众的生命财产安全，经与上海汉海展览咨询有限公司（上海新国际博览中心指定审图和管理公司以下简称汉海展览）共同制定如下管理细则，以便对参展展台的结构设计及施工要点进行统一的规范和提示。

## 展台进馆施工手续：

- 1. 对于所有室内层高超过 4.5 米（含 4.5 米）或者展台顶部结构搭建面积超过展位面积 50%以上的单层展台、双层或多层展台以及室外展台（以下统称特装展台），其展位搭建设计图纸，必须交至汉海展览进行审核。

审核图纸包括：

- a. 展台整体效果图(正、两侧面)
- b. 展台平面图
- c. 展台主要构件连接结点图
- d. 剖面图
- e. 正立面图
- f. 侧立面
- g. 展台所用材料明细清单相关规格数据
- h. 结构图

所有图纸均须标明梁、柱轴线尺寸及所有结构用料的规格尺寸。

- 2. 所有进场搭建的施工单位（以下简称搭建商），必须向汉海展览提供其加盖单位公章的企业营业执照复印件。

## 特装展台施工管理规定：

- 1. 所有特装展台结构必须设计合理，保证搭建牢固、安全。搭建材料应使用阻燃材料。
- 2. 所有展台所设计结构强度应当满足荷载所需要的强度，搭建时应确保展台结构的整体强度、刚度、稳定性及局部稳定性。
- 3. 各搭建商搭建的展台面积应和申报面积相符，各搭建商搭建展台面积不得超出承租面积，投影边线不得超出承租边界线。
- 4. 对结构中有玻璃装饰的展台，必须采用钢化玻璃，确保施工、安装牢固，并有醒目标识，以防玻璃破碎，造成人员伤亡。
- 5. 对于使用钢结构立柱的展台,其立柱应使用直径为 120mm 以上的无焊接材料，底部应焊接牢固底盘，上部焊接法兰盘以增加立柱的受力面积，以保证展台结构的牢固。
- 6. 所有展台结构主体受力墙落地宽度不应小于 120mm，确保墙体与地面的接触面积。对于超过 6m 的大跨度墙体及钢柱框架结构之间应在顶部加设横梁连接,下部须加设柱间支撑，保证展台的整体刚度和稳定。
- 7. 各参展商及搭建商从设计到施工应充分考虑展台的安全性，确保搭建展台各连接点及展台整体结构的牢固性。
- 8. 双层或多层展台的承重结构必须采用钢材搭建；双层展台栏杆、栏板应以坚固、安全的材料制作，并能承受荷载规范规定的水平荷载。
- 9. 双层或多层展台的栏杆高度不能低于 1.05 米，栏杆空隙最小距离不低于 0.15 米，当间距大于 0.15 米时，不得采用装饰用柔性金属材料或脆性材料（如玻璃），楼梯踏步的最小宽度为 0.24 米-0.26 米，最大高度为 0.18 米。
- 10. 双层或多层展台的搭建必须设置年检合格灭火器。
- 11. 双层或多层展台的二层平台上不得擅自摆放超重展品。
- 12. 相邻展台所有结构背板墙必须做出妥善装饰处理。
- 13. 室内展台严禁采用全封闭式顶棚.展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施。顶棚保证要有 50 % 以上平面开放面积，以确保展台的消防安全性。
- 14. 所有室外展台的搭建面积和位置须由主办单位申请并经展馆确认后，方可办理施工手续。
- 15. 室外展台设计应充分考虑风、雨等自然现象对展台带来的不安全因素。展会期间，如遇恶劣天气应加强巡视，以保证展台安全。
- 16. 任何展台结构或展品(公司名称、标志、灯箱和海报)严禁超出展位边界。室外屋面设计应设置防水设防，屋面排水优先采用外排水。
- 17. 室外安装灯具、插座及配电盘等用电器应选用防雨型。室外用电设备应有可靠防雨措施及漏电保护装置。
- 18. 室外展台应确保展台整体结构的强度、刚度、稳定性以及局部稳定性。即:不能出现可变体系，在荷载作用下(主要是风荷载)，不能产生过大的变形。所设计的结构强度应当满足各种荷载所需要的强度。
- 19. 各搭建商不得破坏展馆内的一切设施或改变其使用性质和位置。不得在展馆内、外地面、墙面等上钉钉、打孔、刷胶、涂色、张贴宣传品。
- 20. 各搭建商在搭建展台时不得遮挡展馆内的消防设施、电气设备，紧急出口和观众通道等。
- 21. 展台施工不得使用易燃、易爆物品，不得在展馆内进行喷漆、刷漆等工作。
- 22. 各搭建商人员在高空作业时，应使用合格安全的升降工具及操作平台，施工人员应系好安全带。为保护人身安全，周围应设置安全区，由专人看护.安全区须设明显的警告标志。
- 23. 展会开幕后，搭建商须留现场安全负责人及专职人员现场值班，以便发现问题及时处理。
- 24. 对于搭建期间存在安全隐患的展台，搭建商应在接到《整改通知书》后，必须按时整改，并将整改结果及时回复汉海展览现场施工管理办公室。
- 25. 搭建商应在规定时间和区域内完成施工，并负责防火、防盗等安全工作。搭建商在施工现场必须设现场负责人，在办理施工手续时一并登记备案。
- 26. 展馆内施工不得使用电锯、电刨等加工作业工具，不得使用电、气焊等明火作业。如有特殊要求，须到上海新国际博览中心保卫处办公室办理手续，经批准后，方可施工。
- 27. 展台搭建材料的选用必须符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览的特点合理选材，选材要符合国家环保及消防要求。
- 28. 展台结构不得使用管壁<0.8mm 的薄壁受力构件，也不得使用严重锈蚀的受力构件。
- 29. 桁架立柱顶部托板或葫芦挂臂的倒插套筒与立柱重合处应设置安全插销防止其脱落。
- 30. 上海新国际博览中心有限公司和上海汉海展览咨询有限公司将视具体实施情况对本管理细则作适当调整和明确，并及时对外公布。

上海新国际博览中心有限公司  
上海汉海展览咨询有限公司  
二零二四年六月二十五日